



Nawiew przewodem typu "Z" o wymiarach 15x15cm, wylot min. 30cm nad posadzką, wlot min. 2,0m nad ziemią

Wywiew przewodem o wymiarach 15x15cm

Temat projektu:	AKTUALIZACJA DOKUMENTACJI PROJEKTOWO-KOSZTORYSOWEJ PN. "TERMOMODERNIZACJA BUDYNKU GŁÓWNEGO SZPITALA W WODZISŁAWIU ŚLĄSKIM"					
	PROJEKT UKŁADU KOLEKTORÓW SŁONECZNYCH ZAPEWNIAJĄCYCH CZĘŚCIOWE POKRYCIE ZAPOTRZEBOWANIA NA CIEPŁO DO PRZYGOTOWANIA C.W.U.					
	CZĘŚĆ TECHNOLOGICZNA					
Zamawiający:	POWIATOWY PUBLICZNY ZAKŁAD OPIEKI ZDROWOTNEJ W RYDUŁTOWACH I WODZISŁAWIU ŚL. Z SIEDZIBĄ W WODZISŁAWIU ŚL. UL. 26 MARCA 51, 44-300 WODZISŁAW ŚL.					
Temat rysunku:	RZUT POMIESZCZENIA WĘZŁA SOLARNEGO.					
Zespół projektowy:	mgr inż. Wojciech Brewczyński	nr upr.	1768/94		data:	02/2015
					skala:	1:50
					nr rysunku:	IS/03
Sprawdził:	mgr inż. Andrzej Bączkiewicz	nr upr.	217/92			