



Detal blachy czołowej "5"
skala 1:10




Detal blachy czołowej "3"
skala 1:10



UWAGA:

- 1) Podkonstrukcję pod agregat oprzeć na ścianach nośnych oraz słupach żelbetowych. Zakazuje się opierania podkonstrukcji bezpośrednio na stropie Ackermanna.
- 2) Między dwuteownikami HEB a stropem pozostawić wolną przestrzeń - min 3cm.
- 3) Pozostałe uwagi wg rys. K-5-2

 <p>PRACOWNIA PROJEKTOWA mgr inż. arch. Bernard Łopacz ul. Rydyłłowicza 10 tel. 022 415 38 80, 0 606 898 829</p>	projektant konstrukcji: mgr inż. Roman Stos upr. nr 49/91	
	projektant: mgr inż. arch. Bernard Łopacz upr. nr 171/91/Op	
	temat rysunku: Konstrukcja wsporcza pod agregat wody lodowej	
	skala: 1:25	rys. K-5-1
opracowanie: mgr inż. Piotr Niestroj		data opracowania: 15-12-2016

projekt :	
PRZEBUDOWA POMIESZCZEŃ NA WYSOKIM PARTERZE W BUDYNKU GŁÓWNYM SZPITALA NA POTRZEBY BLOKU OPERACYJNEGO	
branża: KONSTRUKCJE	
stadium: PROJEKT WYKONAWCZY	
inwestor: Powiatowy Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Rydyłłowicach i Wodzisławiu Śl. z siedzibą w Wodzisławiu Śl., ul. 26 Marca 51	
lokalizacja: działka nr 2544/145 ul. 26 Marca 51 Wodzisław Śląski	