



U=400/230V
SZYBKIE WYŁĄCZENIE
UKŁAD SIECI TNS
Pi=9,5 kW
Pm=3,0kW

TABLICA TB-2/Gazy



TB-2/Gazy



proj. NHXHX FE180 5x6 PH90 0,6/1kV - zasilanie tablicy TB-1/Gazy

Pi = 9,5 kW

Temat: Schemat tablicy bezpieczeństwa TB-2/Gazy		Projekt: RZEBUDOWA POMIESZCZEN NA WYSOKIM PARTERZE W BUDYNKU GŁÓWNYM SZPITALA NA POTRZEBY BLOKU OPERACYJNEGO	
Stadium: PROJEKT WYKONAWCZY		Lokalizacja: Wodzisław Śląski ul. 26 marca 51, cz.1bka 2544/145	
Rys. nr: E-14	Skala: -	Inwestor: Powiatowy Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Rydułtowach i Wodzisławiu Śląskim z siedzibą w Wodzisławiu Śląskim, ul. 26 marca 51, Wodzisław Śląski	
Projektant: mgr inż. Przemysław Walaś		Projektant: SLK/5860/PWBE/15	
Opracowanie: inż. Marcin Czapik		Data: 11.2016	