



przekrój a-a



sufit podwieszony demontowalny w module 600x600 o podwyższonych wymaganiach higienicznych oraz szczelności. składa się z płyt w całości, łącznie z krawędziami, pokryte specjalną powłoką o gładkiej i szczelnej powierzchni. Powłoka nie przepuszczająca wody oraz cząstek, nie przyciągająca brudu, odporna na substancje chemiczne. Płyty opierają się na widocznej konstrukcji, odpornej na korozję. Płyty powinny być dociśnięte do konstrukcji przy pomocy klipsów w rozwiązaniu systemowym, zabezpieczające płyty przed przesunięciem w trakcie procesu czyszczenia i uniemożliwiające gromadzenie się brudu. Dostęp do przestrzeni między-sufitowej zapewnia klips, system dźwiękochłonny przeznaczony do środowisk gdzie wymagana jest mała emisja cząstek stałych, kontrola ciśnienia powietrza w pomieszczeniu i możliwość przecierania na mokro i dezynfekcji. Dostęp do przestrzeni między sufitem zapewnia systemowy higieniczny wąż inspekcyjny. Moduł 600x600. Daje możliwość zdjęcia klipsów z płyt wokół wjazdu tak aby poszerzyć powierzchnię potrzebną do ewentualnego serwisowania.



UWAGI OGÓLNE:

1. Wszystkie prace wykonać zgodnie ze sztuką budowlaną, obowiązującymi normami oraz instrukcjami producentów.
2. W razie wystąpienia problemów nie objętych opracowaniem należy skontaktować się z projektantem.
3. Rozwiązania warsztatowe należy omówić z projektantem.
4. Rzut przekroje, rysunki szczegółowe opis techniczny oraz projekty branżowe należy rozpatrywać łącznie.
5. Przed przystąpieniem do robót budowlanych należy sprawdzić wymiary i ilości na miejscu budowy.

Temat:		Projekt: PRZEBUDOWA POMIESZCZEN NA WYSOKIM PARTERZE W BUDYNKU GŁÓWNYM SZPITALA NA POTRZEBY BLOKU OPERACYJNEGO	
przekrój a-a		Lokalizacja: Wodzisław Śląski ul. 26 Marca 51, działka 2544/145	
Stadium: branża architektura projekt wykonawczy		Inwestor: Powiatowy Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Rybniku w Wodzisławiu Śląskim z siedzibą w Wodzisławiu Śląskim, ul. 26 Marca 51 Wodzisław Śląski	
Rysunek nr:	Skala:	Projektant:	
AW 3	1:50	mgr inż. arch. Bernard Łopacz Nr 17191/OP	
 <div>PRACOWNIA PROJEKTOWA mgr inż. arch. Bernard Łopacz</div> <div>ARCHIDOM</div>		Sprawdzający:	
		mgr inż. arch. Piotr Bykowski Nr OKKUp070704	
		Projektant konstrukcji:	
		mgr inż. Roman Stós Nr 49/91	
		Opracowanie:	
		mgr inż. arch. Beata Drewniak	
		Opracowanie konstrukcji:	
		mgr inż. Piotr Niestrój	
		Data opracowania:	
		12.2016	