




- wykładzina PCV homogeniczna, antypoślizgowa R11
- wylewka cementowa 8 cm zbrojona siatką # 6 oczko co 15 cm(wylewka gestoplastyczna)
- styropian XPS min. 100 ukladany mijankowo ze spadkiem
- istniejące stabilne warstwy posadzki (demontaż wykładziny pcv)
- istniejący strop Akermana



plyta żelbetowa gr.12 cm przesłaniająca istniejącą szczelinę dylatacyjną (ok 20 cm) w miejscu projektowanego otworu drzwiowego, zbrojona #8 co 15 AIIN(RB500W)
plyta zakotwiona w istniejącej belce żelbetowej,




listwa dylatacyjna
ścienna/sufitowa
wbudowana, z profili
aluminiowych oraz giętkiej
taśmy

listwa podłogowa z profili aluminiowych oraz giętkiej taśmy elastomerowej. Profil pod wykładzinę podłogową.

pianka do dylatacji ogniochronna R60
 płyta żelbetowa gr.12 cm
 przesłaniająca istniejącą szczelinę dylatacyjną (ok 20 cm) w miejscu projektowanego otworu
 drzewiowego, zbrojona #8 co 15 AlIn(RB500W)
 płyta zakotwiona w istniejącej belce żelbetowej, zachowanie dylatacji 3cm

istniejąca belka żelbetowa wg dokumentacji archiwalnej





listwa podłogowa z profili aluminiowych dla
— szczeliny do 2 cm. Profil pod wykładzinę
podłogową.

— kotew wklejana do istniejącej belki żelbetowej

UWAGI OGÓLNE:

1. Wszystkie prace wykonać zgodnie ze sztuką budowlaną, obowiązującymi normami oraz instrukcjami producentów.
2. W razie wystąpienia problemów nie objętych opracowaniem należy skontaktować się z projektantem.
3. Rozwiązania warsztatowe należy omówić z projektantem.
4. Rzuty przekroje, rysunki szczegółowe opis techniczny oraz projekty branżowe należy rozpatrywać łącznie.
5. Przed przystąpieniem do robót budowlanych należy sprawdzić wymiary i ilości na miejscu budowy.



Temat: szczegół 1 widok pochylni, szczegół 2 zabezpieczenie szczeliny dylatacyjnej		Projekt: PRZEBUDOWA POMIESZCZEŃ NA WYSOKIM PARTERZE W BUDYNKU GŁÓWNYM SZPITALA NA POTRZEBY BLOKU OPERACYJNEGO	
Stadium: branża architektura		Lokalizacja: Wodzisław Śląski ul. 26 Marca 51, działka 2544/145 Powiatowy Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Rydułtowach i Wodzisławiu Śląskim z siedzibą w Wodzisławiu Śląskim, ul. 26 Marca 51 Wodzisław Śląski	
Rysunek nr: AW 9	Skala: 1:25	Projektant: mgr inż. arch. Bernard Łopacz Nr 171/91/OP	
 <p>PRACOWNIA PROJEKTOWA mgr inż. arch. Bernard Łopacz</p> <p>ARCHIDOM</p>		Sprawdzający: mgr inż. arch. Piotr Bykowski Nr OKK/UpB/07/04	
		Projektant konstrukcji: mgr inż. Roman Stoś Nr 49/91	
		Opracowanie: mgr inż. arch. Beata Drewniok	Data opracowania: 11.2016
		Opracowanie konstrukcji: mgr inż. Piotr Niestrój	