



U=400/230V
SZYBKE WYŁĄCZENIE
UKŁAD SIECI TNS
Pi=5,0 kW

TB-A




WPIĄĆ ISTNIEJĄCE OBWODY APTEKI

TABLICA TB-A



YKYzo 5x10 - zasilanie tablicy TB-A

$$P_i = 5,0 \text{ kW}$$

Temat: Systemat ochrony bezpieczeństwa TBA		Projekt: RZEBUDOWA POMIESZCZENIA NA WYSOKIM PARTERZE W BUDYNKU GŁÓWNYM SZPITALA NA POTRZEBY BLOKU OPERACYJNEGO	
Stadium: PROJEKT WYKONAWCZY		Lokalizacja: Włodzisław Śląski ul. 26 marca 51, (działka 2544/145)	
Rys. nr.: E-15		Investor: Powiatowy Pielęgniarski Zakład Opieki Zręczonoj w Rydułtowach i Włodzisławiu Śląskim z siedzibą w Rydułtowach, Śląskiem, ul. 26 marca 51, Włodzisław Śląski	
Skala: -		Projektant: mgr inż. Przemysław Walar SLK5860/PMBE/15	
 PRACOWNIA PROJEKTOWA mgr inż. arch. Bernard Lipiec ARCHIDOM		Opracowanie: inż. Mariusz Czupnik	
		Data: 11.2016	