



LEGENDA:

Wymiary nawiewnika laminarnego 1300x 1950 mm, W wykonaniu standardowym (filtry grubości 100 mm) wysokość nawiewnika łącznie z ramą wynosi 355 mm. Masa 120 kg.

INSTALACJA NAWIEWNA UKŁAD NR 1

INSTALACJA WYWIEWNA UKŁAD NR 1

INSTALACJA NAWIEWNA UKŁAD NR 2

INSTALACJA WYWIEWNA UKŁAD NR 2

INSTALACJA NAWIEWNA UKŁAD NR 3

INSTALACJA WYWIEWNA UKŁAD NR 3

INSTALACJA WYWIEWNA SANITARNA

INSTALACJA WYWIEWNA POM 06,09

INSTALACJA WYWIEWNA SZAFY ELEKTRYCZNE

ZESTAWIENIE POMIESZCZEŃ /ILOŚĆ POWIETRZA WENTYLACYJNEGO				
Nr pomieszczenia	Nazwa pomieszczenia	Kubatura (m3)	Liczba wymian powietrza na godzinę	Ilość powietrza (m3/h)
01	Sala wybudzeń	75	10	750
02	Słuzka pacjenta	75	7	525
04	Przygotowanie pacjenta	47	10	470
05	Sala operacyjna 1	120	15	1800
06	Pomieszczenie brudne	23	10	230
07	Przygotowanie personelu	37,5	10	375
08	Sala operacyjna 2	120	15	1800
09	Pomieszczenie brudne	22	10	230
010	Sala operacyjna 3	120	15	1800
011	Przygotowanie personelu	25	10	250
012	Pomieszczenie porządkowe	21	2	42
014	Przygotowanie pacjenta	54	10	540
015	Magazyn	34	2	68
016	Magazyn sprzętu	33	2	66
017	WC	-	-	50
019	Pom. wypoczynkowe	40	2	80
020	Magazyn materiałów sterylnych	18	4	75
021	Szatnia czysta	31	4	130
022	Węzeł sanitarny damski	-	-	130
023	Węzeł sanitarny damski	-	-	130
024	Szatnia brudna	72	4	288

Temat: RZUT WYSOKIEGO PARTERU - INSTALACJA WENTYLACJI MECHANICZNEJ

Projekt: PRZEBUDOWA POMIESZCZEŃ NA WYSOKIM PARTERZE W BUDYNKU GŁÓWNYM SZPITALA NA POTRZEBY BLOKU OPERACYJNEGO

Brzoza sanitarna

Właściciel: Wodzisław Szpital, ul. 26 Marca '51, działka 2544/145

Stadium: projekt wykonawczy

Projektant: Powiat Pielęgniarski, ul. 26 Marca '51, Wodzisław Szpital

Rysunek nr: 15\_11

Skala: 1:50

Projektant: Paweł Pielęgniarski Nr 109/79 kt

Opracowanie: Paweł Lepiorz

Data opracowania: 11.2016