YKYżo 5x10 - zasilanie nawilżacza
YKYżo 5x6 - zasilanie nawilżacza
YKYżo 5x6 - zasilanie nawilżacza
YKYżo 5x6 - zasilanie tablicy TB-PODDASZE
YDYżo 5x4 - zasilanie centrali wentylacji 4
YDYżo 5x4 - zasilanie centrali wentylacji 3
YDYżo 5x4 - zasilanie centrali wentylacji 2
YDYżo 5x4 - zasilanie centrali wentylacji 1
YKYżo 5x25 - zasilanie agregatu wody lodowej

NHXHX FE180 3x25 PH90 0,6/1kV - zasilanie tablicy B3 z R-Blok/SI
NHXHX FE180 3x25 PH90 0,6/1kV - zasilanie tablicy B2 z R-Blok/SI
NHXHX FE180 3x25 PH90 0,6/1kV - zasilanie tablicy B1 z R-Blok/SI
NHXHX FE180 3x10 PH90 0,6/1kV- zasilanie tablicy B0 z R-Blok/SI
YKYżo 5x16 - zasilanie tablicy TB-B z R-Blok/SI
YKYżo 5x10 - zasilanie tablicy TB-A z R-Blok/SI
HDGs 3x1,5 PH90 - sterowanie do przycisku GWP-Blok
Bednarka FeZn 40x5

NHXHX FE180 3x25 PH90 0,6/1kV - zasilanie tablicy B3 z R-UPS
NHXHX FE180 3x25 PH90 0,6/1kV - zasilanie tablicy B2 z R-UPS
NHXHX FE180 3x25 PH90 0,6/1kV - zasilanie tablicy B1 z R-UPS
NHXHX FE180 3x10 PH90 0,6/1kV - zasilanie tablicy B0 z R-UPS
HDGs 3x1,5 PH90 - sterowanie do przycisku GWP-UPS/B
3x YSLCY 14x0,75 - sterowanie do tablic kontrolno-sterowniczych

68x S/FTP kat. 6A - sieć LAN
2x YnTKSYekw 1x2x0,8
- pętla dozorowa nr 2
2x YnTKSYekw 1x2x0,8
- pętla dozorowa nr 1
HTKSHekw PH90 1x2x1
- zasilanie sygnalizatorów
HDGs 3x2,5 PH90
- zasilanie panela wyniesionego
HTKSHekw 4x2x1 PH90
- panel wyniesiony - komunikacja

- zasilanie głośników systemu DSO

D-1 | Gabinet
14,90 m2 | Wyk?adzina

1.5 | Pom. gosp.
10,43 | Wyk?adzina

1.4 | Magazyn
10,38 | Wyk?adzina

Gabinet nie wchodzi w sk?ad oddzia?u

sekcja II
sekcja I
R-Blok/SI
R-Blok/SI
A103
EI60
zadławić do EI-120
D2
90 200

BAT
UPS
R-UPS
zadławić do EI-120
Klimatyzator 230V/2500W
PDU
A1
C12-58
CSP
A2
EI60
zadławić do EI-120
wymiennik ciepła
A: 13,03 m2
Pompa obiegowa 230V
zadławić do EI-120

przewody PH90 prowadzić na uchwytach PH90
zadławić do EI-120
EI60 EI30
200
B.1 A104 B.1 A105 B.1 AW2 A106 B.1
B.1 A107 B.1 A114 B.1 EW4
H=2,46m

proj. oświetlenie korytarza
zasilić z istniejącego obwodu oświetleniowego

TB-1/Gazy
TB-2/Gazy
DKP100H50
C1/2x58
A113
pom.techniczne A: 8,73 m2
pom.techniczne A: 19,07 m2
A108
C1/2x58
Q10
A109-112
zasilanie sprężarek 15 kW / 400 V
KP
KP
DKP100H50
72
72

EI 30
klatka schodowa
A: 12,41 m2
H=2,41m
H=2,58m
H=1,63m
H=1,39m

D2
90 200
D6
90 200
Gabinet nie wchodzi w sk?ad oddzia?u
D2

21. | Salka reh.
35,80 m2 | Wyk?adzina

D-2 | Gabinet
17,90 m2 | Wyk?adzina

1.6 | Depozyt
29,33 | Wyk?adzina

- personelu
?tki

owane
gr. 10,0 cm

180 140
D3
Magazynek
Wyk?adzina

190 143

Temat: PLAN INSTALACJI ELEKTRYCZNYCH, TELETECHNICZNYCH I SAP - RZUT NISKIEGO PARTERU	Projekt: RZEBUDOWA POMIESZCZEŃ NA WYSOKIM PARTERZE W BUDYNKU GŁÓWNYM SZPITALA NA POTRZEBY BLOKU OPERACYJNEGO
	Lokalizacja: Wodzisław Śląski ul. 26 marca 51, działka 2544/145
Stadium: PROJEKT WYKONAWCZY	Inwestor: Powiatowy Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Rydułtowach i Wodzisławiu Śląskim z siedzibą w Wodzisławiu Śląskim, ul. 26 marca 51, Wodzisław Śląski
Rys. nr: E-01 / Skala: 1:100	Projektant: mgr inż. Przemysław Waltar SLK/5860/PWBE/15
PRACOWNIA PROJEKTOWA mgr inż. arch. Bernard Łopacz ARCHIDOM	Opracowanie: inż. Mariusz Czapnik / Data: 11.2016

przewody PH90 prowadzić na uchwytach PH90