poza opracowaniem

istniejący hydrant

STREFA IZBY PRZYJĘĆ SZPITALA

wg odrębnego opracowania

drzwi EI 60

drzwi EI 60

REI 120

EI 30 wg odrębnego opracowania

klatka schodowa nr 2
A: 26,75 m2

wg odrębnego opracowania

EI 30

poszerzenie otworu wykonanie otworu nadproża stalowego wg odrębnego opracowania

drzwi EI 60 wg odrębnego opracowania

drzwi EI 60

KOMUNIKACJA OGÓLNA DOSTĘP Z INNYCH ODDZIAŁÓW SZPITALNYCH ORAZ IZBY PRZYJĘĆ

±0,00

remont stopni w ramach prac związanych z adaptacją na blok operacyjny

drzwi kontrola dostępu wg b. elektrycznej

KA

0.01

0.02

B st 2

przesłonięcie szczeliny dylatacyjnej ścianą z cegły ceramicznej pełnej gr 12 cm, pozostawienie dylatacji 3 cm

B nadpr 1-1 2 INP 140

B nadpr 6 2 INP 140

platforma dla łóżka szpitalnego

dylatacja budynku

- 0,45

- 0,25

0%

6%

0.03

0.04 235

0.05 261

0.06

0.07 209

0.08

0.09

0.10

0.11

0.12

0.13

0.14

0.15

0.16

0.17

0.18

0.19

0.20

0.21

0.22

0.23

0.24

0.25

B st 1-1 Rk. 120x120x6

B st 1 Rk. 160x120x8

B st 1-2

Pst 3-1 2 INP 140

Pst 3-2 2 INP 120

Pst 3 2 INP 200

B nadpr 1-1 2 INP 140

B nadpr 2 2 INP 160

B nadpr 5 3 INP 140

B nadpr 1-1 2 INP 140

h=125 wymiana okna na EI 60

przejście instalacji wykonać wiertnicą, zakazuje się stosowania młotów pneumatycznych(udarowych)

obudowa zewnętr pionów wentylacyj

zamknięcie otworu windy, płyta żelbetowa gr.14cm

remont posadzki w ramach prac związanych z adaptacją na blok operacyjny

demontaż biegu schodowego i zamknięcie otworu klatki schodowej płytą żelbetowa gr 16 cm

ściana loggi

zamknięcie otworu windy, płyta żelbetowa gr.14 cm

likwidacja parapetów wewnętrznych w salach operacyjnych

klatka schodowa nr 1
A: 21,64 m2
oddymiana klatka schodowa wg odrębnego opracowania

balkon

dylatacja 3 cm zabezpieczona pianką do dylatacji o odporności ogniowej R60, oraz listwą dylatacyjną

przesłonięcie szczeliny dylatacyjnej ścianą z cegły ceramicznej pełnej gr 12 cm, pozostawienie dylatacji 3 cm

rozbiórka na fragmencie stropu Akermana i wykonanie płyty żelbetowej gr.15cm

skucie posadzki i wykonanie wylewki systemowej(zwykłej) 5 cm w zależności od dysponowanej grubości

wylewka cementowa 8 cm zbrojona siatką # 6 oczko co 15 cm na styropianie EPS min. 100 układanym ze spadkiem

przesłonięcie szczeliny dylatacyjnej ścianą z cegły ceramicznej pełnej gr 12 cm, pozostawienie dylatacji 3 cm

-okładzina ścienna -płyta 2gKBI na ruszcie stalowym -folia paroprzeciwna -wełna mineralna gr ok.15 cm -istniejące okno PCV

istniejące dociepelenie budynku

posyrcie obudowy -płyta OSB gr 3,2 cm -styropian 5 cm -wyprawa tynkarska struktura oraz kolorystyka dostosowana do istniejącego budynku

4 287

539 15 468 30 24 45 741 17 305 8 7 800 15 209 38 22 38 809 15 749 37 397

1 022 99 2 102 98 1 573 434

PROJEKT WYSOKI PARTER(wschodnie skrzydło):
Numer pomieszczenia Nazwa pomieszczenia Powierzchnia [m2]]

0.01 Sala wybudzeń 25,32
0.02 Śluza pacjenta/materiałowa 22,79
0.03 Pochylnia 24,43
0.04 Przyg. pacjenta 15,63
0.05 Sala operacyjna 1 36,68
0.06 Pom. brudne 7,7
0.07 Przyg. personelu 12,25
0.08 Sala operacyjna 2 36,92
0.09 Pom. brudne 7,49
0.10 Sala operacyjna 3 39,14
0.11 Przyg. personelu 5,71
0.12 Pom. porządkowe 6,59
0.13 Komunikacja 8,35
0.14 Magazyn 2,31
0.15 Przyg. pacjenta 17,92
0.16 Magazyn 11,29
0.17 Magazyn sprzętu 10,77
0.18 Przed. WC 3,15
0.19 WC 1,55
0.20 Pom. wypocz. 11,06
0.21 Magazyn mate. sterylnych 6,18
0.22 Szatnia czysta 9,99
0.23 Węzeł sanitarny damski 7,08
0.24 Węzeł sanitarny męski 6,69
0.25 Szatnia brudna 22,84
0.26 Komunikacja 104,51
SUMA:powierzchnia użytkowa 464,34

oznaczenia:
- istniejące ściany
- ściany nowoprojektowane
- istniejące słupy żelbetowe
- jednostronna zabudowa ścian z płyt GKBI na ruszcie stalowym

schemat przerobek budowlanych:
- ściany do wyburzenia/wyburzenia
- zamurowania
- konstrukcja stalowa podciągi

instalacje:
- nawiewnik laminarny
- projektowany punkt instalacji gazów medycznych zasilający projektowane instalacje;
- SZK 3-4 SZK 5-6 zestawy
- tlen
- lokalnie zawarowe gazów medycznych o wym. 570 x 350 x 85 mm
- centralny zespół kontrolny-sterujący monitorujący parametry pracy instalacji, czujniki ciśnienia, manometry do optycznej kontroli ciśnienia.
- SGM-3 - sygnalizator gazów medycznych

UWAGI OGÓLNE:
1.Wszystkie prace wykonać zgodnie ze sztuka budowlaną, obowiązującymi normami oraz instrukcjami producentów.
2.W razie wystąpienia problemów nie objętych opracowaniem należy skontaktować się z projektantem.
3.Rozwiązania warsztatowe należy omówić z projektantem.
4.Roboty przekrycie, rysunki szczegółowe opis techniczny oraz projekty branżowe należy rozpatrywać łącznie.
5.Przed przystąpieniem do robót budowlanych należy sprawdzić wymiary i ilości na miejscu budowy.

Temat: rzut parteru -schemat przerobek budowlanych	Projekt: **PRZEBUDOWA POMIESZCZEŃ NA WYSOKIM PARTERZE W BUDYNKU GŁÓWNYM SZPITALA NA POTRZEBY BLOKU OPERACYJNEGO**
	Lokalizacja: Wrocławiu Śląski ul. 26 Marca 51, działka 2544/145
Stadium: branża architektura projekt wykonawczy	Inwestor: Powiatowy Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Rydułtowach i Wodzisławiu Śląskim ,I świdnicką w Wodzisławiu Śląskim, ul. 26 Marca 51 Wodzisław Śląski
Rysunek nr: AW 2.1	Skala: 1:50
ARCHIDOM	Projektant: mgr inż. arch. Bernard Lopacz Nr 171/1/OP
	Sprawdzający: mgr inż. arch. Piotr Bykowski Nr OKK/1/pb/07/04
	Projektant konstrukcji: mgr inż. Roman Ściś Nr 49/91
	Opracowanie: mgr inż. arch Beata Drewnok
	Opracowanie konstrukcji mgr inż. Piotr Niestrój
	Data opracowania: 12.2016