

KARTA WYTYCZNYCH POMIESZCZENIA

Nr i nazwa pomieszczenia	1.13		
Przeznaczenie pomieszczenia	komunikacja wewnątrz-oddziałowa		
Przewidywana liczba osób		Czas pracy	poniżej 2 godzin

WYTYCZNE BUDOWLANE			
Minimalna wysokość pomieszczenia	2,5 m	Wytyczne dotyczące powierzchni	- wg zestawienia pomieszczeń
Podłoga	Wykładzina podłogowa PCV z wyoblonym cokołem na 10 cm		
Ściana malowanie	farba lateksowa kategorii III		
Ściana okładzina	-		
Sufit	sufit podwieszany systemowy modułowy, z płyt rastrowych z atestem do obiektów służby zdrowia, zalecana konstrukcja częściowo kryta		
Stolarka okienna	-		
	-		
	-		
	-		
Stolarka drzwiowa	łatwozmywalna, odporna na uderzenia		
	światło przejścia minimum 130 cm		
	-		
	-		

WYTYCZNE NISKOPRĄDOWE	
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-

WYTYCZNE SANITARNE	
Instalacja WOD-KAN	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
Instalacja C.O.	temperatura w pomieszczeniu 20 st. C
	grzejnik w wersji higienicznej
	zasilanie grzejnika ściennie
	możliwość łatwego mycia grzejnika (zalecane odsunięcie od ściany min. 10 cm)
	-

	-
	-

WYTYCZNE GAZÓW MEDYCZNYCH	
Tlen	-
Sprężone powietrze 5 bar	-
Sprężone powietrze 8 bar	-
Sprężone powietrze techniczne	-
Próżnia	-
Podtlenek azotu	-
Dwutlenek węgla	-
Inne	-
	-

WYTYCZNE TECHNOLOGICZNE	
Wypożyczenie medyczne	-
	-
	-
	-