

## KARTA WYTYCZNYCH POMIESZCZENIA

Nr i nazwa pomieszczenia	1.10		
Przeznaczenie pomieszczenia	przygotowanie personelu do zabiegu/operacji		
Przewidywana liczba osób	2	Czas pracy	poniżej 2 godzin

WYTYCZNE BUDOWLANE			
Minimalna wysokość pomieszczenia	2,5 m	Wytyczne dotyczące powierzchni	- wg zestawienia pomieszczeń
Podłoga	wykładzina elektrostatyczna podłogowa PCV z wyoblonym cokołem na 10 cm		
Ściana malowanie	farba lateksową matową		
Ściana okładzina	okładzina z tapety z włókna szklanego przeznaczona do stosowania w służbie zdrowia		
Sufit	sufit podwieszany systemowy modułowy, higieniczny, szczelny z płyt rastrowych z atestem do obiektów służby zdrowia, zalecana konstrukcja częściowo kryta		
Stolarka okienna	-		
	-		
	-		
	-		
Stolarka drzwiowa	łatwozmywalna, odporna na uderzenia		
	światło przejścia minimum 90 cm		
	automatyczne, uruchamiane zbliżeniowo		
	okno wglądowe		

Ochrona ścian	-
	-
	-
Niepełnosprawni	-
Oświetlenie	oświetlenie dzienne nie jest wymagane
Akustyka	-
Inne	-
Inne	-

WYTYCZNE ELEKTRYCZNE	
Oświetlenie	podstawowe 500 lx
	-
	-
	-
	-
	-
Gniazda wtykowe	2x230V
	-
	-
	-
	-
	-
Inne	-
	-
	zasilanie urządzeń technologicznych zgodnie ze spisem wyposażenia
	-

WYTYCZNE NISKOPRĄDOWE	

WYTYCZNE SANITARNE	
Instalacja WOD-KAN	Umywalka chirurgiczna
	bateria bezdotykowa
Instalacja C.O.	temperatura w pomieszczeniu 20 st. C

Inne	

WYTYCZNE WENTYLACYJNE	
Wentylacja	ilość powietrza wg wyliczeń
Klimatyzacja	
Inne	nadciśnienie
	filtry HEPA na nawiewie

	-
	-

WYTYCZNE GAZÓW MEDYCZNYCH	
Tlen	-
Sprężone powietrze 5 bar	-
Sprężone powietrze 8 bar	-
Sprężone powietrze techniczne	-
Próżnia	-
Podtlenek azotu	-
Dwutlenek węgla	-
Inne	-

WYTYCZNE TECHNOLOGICZNE	
Wyposażenie medyczne	uwaga: wyposażenie stałe, wymagające montażu i połączenia z mediami zgodnie z spisem wyposażenia
	wg wytycznych zawartych w spisie
	-
	-