

## KARTA WYTYCZNYCH POMIESZCZENIA

Nr i nazwa pomieszczenia	1.09		
Przeznaczenie pomieszczenia	pomieszczenie socjalne		
Przewidywana liczba osób		Czas pracy	poniżej 2 godzin

WYTYCZNE BUDOWLANE			
Minimalna wysokość pomieszczenia	2,5 m	Wytyczne dotyczące powierzchni	- wg zestawienia pomieszczeń
Podłoga	Wykładzina podłogowa PCV z wyoblonym cokołem na 10 cm		
Ściana malowanie	farba lateksowa kategorii III		
Ściana okładzina	-		
Sufit	sufit podwieszany systemowy modułowy, z płyt rastrowych z atestem do obiektów służby zdrowia, zalecana konstrukcja częściowo kryta		
Stolarka okienna	-		
	-		
	-		
	-		
Stolarka drzwiowa	łatwozmywalna, odporna na uderzenia		
	światło przejścia minimum 90 cm		
	-		
	-		

Ochrona ścian	- Przy blatach roboczych fartuch ochronny do wysokości 160 cm
Niepełnosprawni	-
Oświetlenie	oświetlenie dzienne nie jest wymagane
Akustyka	-
Inne	-
Inne	-

WYTYCZNE ELEKTRYCZNE	
Oświetlenie	podstawowe 200 lx
	miejscowe nad blatem roboczym
	-
	-
	-
	-
Gniazda wtykowe	2x230V
	4x230V przy blacie roboczym
	-
	-
	-
	-
Inne	-
	-
	zasilanie urządzeń technologicznych zgodnie ze spisem wyposażenia
	-

WYTYCZNE NISKOPRĄDOWE	

WYTYCZNE SANITARNE	
Instalacja WOD-KAN	umywalka
	zlew
Instalacja C.O.	temperatura w pomieszczeniu 20 st. C



	-
	-

WYTYCZNE GAZÓW MEDYCZNYCH	
Tlen	-
Sprężone powietrze 5 bar	-
Sprężone powietrze 8 bar	-
Sprężone powietrze techniczne	-
Próżnia	-
Podtlenek azotu	-
Dwutlenek węgla	-
Inne	-

WYTYCZNE TECHNOLOGICZNE	
	wg wytycznych zawartych w spisie
Wyposażenie medyczne	-
	-
	-