

KARTA WYTYCZNYCH POMIESZCZENIA

Nr i nazwa pomieszczenia	1.04		
Przeznaczenie pomieszczenia	sala operacyjna część brudna		
Przewidywana liczba osób	1	Czas pracy	do 4 godzin

WYTYCZNE BUDOWLANE			
Minimalna wysokość pomieszczenia	2,5 m	Wytyczne dotyczące powierzchni	wg zestawienia pomieszczeń
Podłoga	wykładzina podłogowa PCV antypoślizgowa R10 z wyoblonym cokołem na 10 cm,		
Ściana malowanie	farba lateksowa kategorii II		
Ściana okładzina	okładzina z płyt PCV grubości ok. 2,5mm z atestem do stosowania w służbie zdrowia		
Sufit	sufit podwieszany systemowy modułowy, higieniczny, szczelny z płyt rastrowych z atestem do obiektów służby zdrowia, zalecana konstrukcja częściowo kryta		
Stolarka okienna	okno podawcze		
	-		
	-		
	-		
Stolarka drzwiowa	łatwozmywalna, odporna na uderzenia		
	światło przejścia minimum 110 cm		
	ze sali operacyjnej drzwi z jednostronnym dostępem		

	-
	-
Ochrona ścian	systemowa ochrona ścian i narożników
	-
Niepełnosprawni	-
Oświetlenie	oświetlenie dzienne nie jest wymagane
Akustyka	-
Inne	-
Inne	-

WYTYCZNE ELEKTRYCZNE	
Oświetlenie	podstawowe 500 lx
	-
	-
	-
	-
	-
	-
Gniazda wtykowe	2x230V
	2x230V przy blacie roboczym
	gniazda elektryczne IP54
	-
	-
	-
	-
Inne	-
	-
	-
	-
	-

--	--

WYTYCZNE NISKOPRĄDOWE	

WYTYCZNE SANITARNE	
Instalacja WOD-KAN	Umywalka/bateria łokciowa medyczna
	Zlew/bateria łokciowa medyczna
Instalacja C.O.	temperatura w pomieszczeniu 20 st. C
	grzejnik w wersji higienicznej
	zasilanie grzejnika ściennie
	możliwość łatwego mycia grzejnika (zalecane odsunięcie od ściany min. 10 cm)

Inne	

WYTYCZNE WENTYLACYJNE	
Wentylacja	4 wymiany na godzinę
Klimatyzacja	
Inne	podciśnienie
	pomieszczenie na osobnym układzie

	-
	-
	-

WYTYCZNE GAZÓW MEDYCZNYCH	
Tlen	-
Sprężone powietrze 5 bar	1 gniazdo
Sprężone powietrze 8 bar	-
Sprężone powietrze techniczne	-
Próżnia	-
Podtlenek azotu	-
Dwutlenek węgla	-
Inne	-

WYTYCZNE TECHNOLOGICZNE	
Wyposażenie medyczne	poza opracowaniem
	-
	-
	-