

KARTA WYTYCZNYCH POMIESZCZENIA

Nr i nazwa pomieszczenia	1.02		
Przeznaczenie pomieszczenia	Pokój przygotowania pacjenta		
Przewidywana liczba osób	2	Czas pracy	poniżej 2 godzin

WYTYCZNE BUDOWLANE			
Minimalna wysokość pomieszczenia	2,5 m	Wytyczne dotyczące powierzchni	wg zestawienia pomieszczeń
Podłoga	wykładzina elektroprowadząca podłogowa PCV antypoślizgowa R10 z wyoblonym cokołem na 10 cm,		
Ściana malowanie	farba lateksową matową		
Ściana okładzina	okładzina z tapety z włókna szklanego przeznaczona do stosowania w służbie zdrowia		
Sufit	sufit podwieszany systemowy modułowy, higieniczny, szczelny z płyt rastrowych z atestem do obiektów służby zdrowia, zalecana konstrukcja częściowo kryta		
Stolarka okienna	-		
	-		
	-		
	-		
Stolarka drzwiowa	łatwozmywalna, odporna na uderzenia		
	światło przejścia minimum 130 cm		
	automatyczne, uruchamiane zbliżeniowo		
	okno wglądowe		

Ochrona ścian	-
	systemowa ochrona ścian i narożników
	-
Niepełnosprawni	-
Oświetlenie	oświetlenie dzienne nie jest wymagane
Akustyka	-
Inne	-
Inne	-

WYTYCZNE ELEKTRYCZNE	
Oświetlenie	podstawowe 500 lx
	-
	-
	-
	-
	-
Gniazda wtykowe	4x230V
	2x230V przy blacie roboczym
	gniazda elektryczne IP54
	-
	-
	-
Inne	sieć IT (układ izolowany)
	zasilanie rezerwowe bezprzerwowe
	zasilanie urządzeń technologicznych zgodnie ze spisem wyposażenia
	-
	-

WYTYCZNE NISKOPRĄDOWE	

WYTYCZNE SANITARNE	
Instalacja WOD-KAN	umywalka
	bateria bezdotykowa
Instalacja C.O.	temperatura w pomieszczeniu 24 st. C

Inne	

WYTYCZNE WENTYLACYJNE	
Wentylacja	ilość powietrza wg wyliczeń
Klimatyzacja	możliwość regulacji temperatury 22 st. C +- 5 st C
Inne	nadciśnienie
	filtry HEPA na nawiewie

	-
	-

WYTYCZNE GAZÓW MEDYCZNYCH	
Tlen	1 gniazda
Sprężone powietrze 5 bar	1 gniazdo
Sprężone powietrze 8 bar	-
Sprężone powietrze techniczne	-
Próżnia	1 gniazdo
Podtlenek azotu	-
Dwutlenek węgla	-
Inne	zasilanie do tablicy poboru gazów oznaczonej jako TPG

WYTYCZNE TECHNOLOGICZNE	
Wyposażenie medyczne	uwaga: wyposażenie stałe, wymagające montażu i połączenia z mediami zgodnie z spisem wyposażenia
	wg wytycznych zawartych w spisie
	-
	-