



Klapy ppoż. zabudowane na instalacji wentylacji
należy wyposażyć w siłowniki elektryczne podłączone
do systemu sygnalizacji pożaru budynku

PR - Przepustnica regulacyjna

tytuł projektu : PROJEKT PRZEBUDOWY I MODERNIZACJI CZĘŚCI POMIESZCZEŃ BLOKU OPERACYJNEGO BUDYNKU GŁÓWNEGO SZPITALA W WODZISŁAWIU ŚLĄSKIM		inwestor: Powiatowy Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Rydułtowach i Wodzisławiu Śląskim z siedzibą w Wodzisławiu Śląskim ul. 26 Marca 51, 44-300 Wodzisław Śląski	
stadium: projekt wykonawczy branża : instalacje sanitarne		projektant : mgr inż. Marian Wierzbicki nr 110/81	
PRACOWNIA PROJEKTOWA mgr inż. arch. Bernard Łopacz ul. Środkowa 5, 47-400 Racibórz www.archidom-raciborz.pl e-mail: archidom@wp.pl		lokalizacja: Wodzisław Śląski ul. 26 Marca 51, działka 2544/145	
ARCHIDOM		temat rysunku: INSTALACJA WENTYLACJI RZUT KONDYG. TECHNICZNEJ	
opracowanie: mgr inż. Mirosław Michalaszek		rysunek nr: 3.2	
data opracowania: maj 2018r.		skala: 1:50	