



Przekrój przez podkonstrukcję pod  
kolumnę (lampę) medyczną  
skala 1:10



Detail blachy mocującej wysięgnik  
kolumny do spodu podciągu  
skala 1:10



**UWAGA:**

- 1) Wszystkie prace wykonać zgodnie ze sztuką budowlaną, obowiązującymi normami oraz instrukcjami producentów.
- 2) W razie wystąpienia problemów nie objętych opracowaniem należy skontaktować się z projektantem.
- 3) Rozwiązania warsztatowe należy omówić z projektantem.
- 4) Rzut, przekroje, rysunki szczegółowe oraz opis techniczny należy łącznie rozpatrywać.
- 5) Przed przystąpieniem do robót budowlanych należy sprawdzić wymiary oraz ilości na miejscu budowy.

**9) Stal - St3Sx**

- 10) Konstrukcję stalową mocować do podciągu żelbetowego za pomocą śrub M16 kl. 8.8 wklejanych na żywicę.
- 11) Konstrukcję zabezpieczyć antykorozyjnie.
- 12) Wymiary blachy "1" oraz otworowanie ustalić z dostawcą sprzętu medycznego. Blachy te służą do mocowania (za pośrednictwem przedłużek) kolumn medycznych i lamp. Sposób wykonania przedłużek ustalić z dostawcą sprzętu medycznego. Wymiary te ustalić po skuciu tynków.
- 13) Przed przystąpieniem do montażu podkonstrukcji pod kolumny medyczne należy sprawdzić lokalizację dopływu powietrza do laminaru - w przypadku stwierdzenia kolizji należy powiadomić projektanta celem wprowadzenia zmian.

14) Śruby prowadzić przez pustaki - zakazuje się wiercenia otworów przez żebra stropowe.

**15) Obciążenie od:**

- kolumny medycznej: 3,4kN, 3,8kNm.
- ciężar 1,1kN, 1,1kNm.
- moment 1,1kNm.

<p>PRACOWNIA PROJEKTOWA mgr inż. arch. Bernard Łopacz ul. Stowosza 5, 47-440 Radomierz tel. 526 419 38 50, 9 859 859 850</p> <p><b>ARCHIDOM</b></p>		<p>projekt : PROJEKT PRZEBUDOWY I MODERNIZACJI CZĘŚCI POMIESZCZEŃ BLOKU OPERACYJNEGO BUDYNKU GŁÓWNEGO SZPITALA W WODZISŁAWIU ŚLĄSKIM</p>	
<p>projektant: mgr inż. arch. Bernard Łopacz nr 171/91/OP</p>		<p>inwestor: Powiatowy Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Rydułtowach i Wodzisławiu Śląskim Śląskim z siedzibą w Wodzisławiu Śląskim ul. 26 Marca 51, 44-300 Wodzisław Śląski</p>	
<p>temat rysunku: Podkonstrukcja pod kolumny i lampy medyczne</p>		<p>lokalizacja: działka nr 2544/145 ul. 26 Marca 51, 44-300 Wodzisław Śląski</p>	
<p>skala: <b>1:10</b></p>		rys. nr: <b>K-2</b>	data opracowania: <b>marzec 2018</b>