

KARTA WYTYCZNYCH POMIESZCZENIA

Nr i nazwa pomieszczenia	1.07a		
Przeznaczenie pomieszczenia	węzeł sanitarny personelu		
Przewidywana liczba osób		Czas pracy	poniżej 2 godzin

WYTYCZNE BUDOWLANE			
Minimalna wysokość pomieszczenia	2,5 m	Wytyczne dotyczące powierzchni	- wg zestawienia pomieszczeń
Podłoga	Wykładzina podłogowa PCV antypoślizgowa R9 z wyoblonym cokołem na 10 cm		
Ściana malowanie	-		
Ściana okładzina	okładzina ścienna PCV do pełnej wysokości (2,5 m)		
Sufit	sufit podwieszany systemowy modułowy, z płyt rastrowych z atestem do obiektów służby zdrowia, zalecana konstrukcja częściowo kryta		
Stolarka okienna	-		
	-		
	-		
	-		
Stolarka drzwiowa	łatwozmywalna, odporna na uderzenia		
	światło przejścia minimum 80 cm		
	podcięcie wentylacyjne drzwi		

Ochrona ścian	systemowa ochrona ścian i narożników
	-
	-
Niepełnosprawni	-
Oświetlenie	oświetlenie dzienne nie jest wymagane
Akustyka	-
Inne	-
Inne	-

WYTYCZNE ELEKTRYCZNE	
Oświetlenie	podstawowe 200 lx
	-
	-
	-
	-
	-
Gniazda wtykowe	2x230V
	gniazda elektryczne IP54
	-
	-
	-
	-
Inne	-
	-
	-
	-
	-
	-

WYTYCZNE NISKOPRĄDOWE	
	-
	-
	-
	-
	-
	-

WYTYCZNE SANITARNE	
Instalacja WOD-KAN	umywalka
	miska ustępowa wisząca
	-
	-
	-
Instalacja C.O.	temperatura w pomieszczeniu 20 st. C
	-
	-

	-
	-

WYTYCZNE GAZÓW MEDYCZNYCH	
Tlen	-
Sprężone powietrze 5 bar	-
Sprężone powietrze 8 bar	-
Sprężone powietrze techniczne	-
Próżnia	-
Podtlenek azotu	-
Dwutlenek węgla	-
Inne	-

WYTYCZNE TECHNOLOGICZNE	
	wg wytycznych zawartych w spisie
Wyposażenie medyczne	-
	-
	-