

Powiatowy Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej
w Rydułtowach i Wodzisławiu Śląskim
z siedzibą w Wodzisławiu Śląskim
ul. 26 Marca 51 44-300 Wodzisław Śląski

Wodzisław Śląski 09.04.2020

L.dz. TP /20

Wykonawcy biorący udział w postępowaniu

***Poprawa efektywności energetycznej poprzez wymianę zewnętrznej sieci ciepłowniczej, sieci c.w.u.
wraz z węzłami cieplnymi i regulatorami pogodowymi oraz termomodernizacja budynków
PPZOZ w Wodzisławiu Śląskim i Rydułtowach”
Sprawa 10/Zp/2020***

Dyrekcja Powiatowego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Rydułtowach i Wodzisławiu Śląskim informuje, że do ww. postępowania wpłynęły następujące pytania:

1. W materiałach przetargowych brak mapy geodezyjnej z naniesioną trasą istniejącej zewnętrznej instalacji odbiorczej oraz budynkami objętymi zadaniem w Wodzisławiu Śląskim. Brak tego dokumentu uniemożliwia prawidłową wycenę zadania.

Odpowiedź: Zamawiający nie posiada aktualnych map z terenu objętych inwestycją, Z uwagi na prowadzenie przetargu w trybie zaprojektuj - wykonaj pozyskanie map leży po stronie Wykonawcy. W celu oszacowania inwestycji możliwa jest wizja w terenie.

2. Czy audyt energetyczny węzła ciepłego dla zadania w Wodzisławiu Śląskim uwzględnia bilans cieplny po termomodernizacji budynków? Zapotrzebowanie na moc cieplną przed termomodernizacją jest takie samo jak po termomodernizacji.

Odpowiedź: Audyty uwzględniają bilans cieplny po termomodernizacji budynków.

Z poważaniem