

Powiatowy Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej
w Rydułtowach i Wodzisławiu Śląskim
z siedzibą w Wodzisławiu Śląskim
ul. 26 Marca 51, 44-300 Wodzisław Śląski

Wodzisław Śląski 24.08.2020

L.dz. TP /20

Wykonawcy biorący udział w postępowaniu

***Poprawa efektywności energetycznej poprzez wymianę zewnętrznej sieci ciepłowniczej, sieci c.w.u. wraz z węzłami cieplnymi i regulatorami pogodowymi oraz termomodernizacja budynków PPZOZ w Wodzisławiu Śląskim i Rydułtowach - część II: wymiana sieci ciepłowniczej i modernizacja źródła ciepła w Rydułtowach”
Sprawa 11/Zp/2020***

Dyrekcja Powiatowego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Rydułtowach i Wodzisławiu Śląskim informuje, że do ww. postępowania wpłynęły następujące pytania:

1. Proszę o podanie czy w zakres zadania wchodzi likwidacja obecnych sieci CO i CWU, teletechnicznych zlokalizowanych w kanałach przechodnich.

Odpowiedź: W zakres wchodzi demontaż starej sieci CO i CWU.

2. Proszę o podanie czy w zakres zadania wchodzi demontaż oraz zasypanie kanałów ciepłowniczych i przechodnich.

Odpowiedź: W zakres wchodzi likwidacja niepotrzebnych kanałów.

3. Proszę o podanie czy dopuszcza się poprowadzenie sieci ciepłowniczej do węzłów indywidualnych, z rur preizolowanych, obok istniejących kanałów ciepłowniczych.

Odpowiedź: Inwestor dopuszcza taką możliwość.

Z poważaniem