

Powiatowy Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej
w Rydułtowach i Wodzisławiu Śląskim
z siedzibą w Wodzisławiu Śląskim
ul. 26 Marca 51 44-300 Wodzisław Śląski

Wodzisław Śląski 19.03.2020

L.dz. TP /20

**Wykonawcy biorący udział w postępowaniu
Dostawa i montaż wentylacji mechanicznej dla zadania
„Modernizacja Bloku Operacyjnego na IV piętrze
Szpitala w Wodzisławiu Śląskim
wraz z wykonaniem wentylacji łącznie
z Traktem porodowym”
Sprawa 8/Zp/2020**

Dyrekcja Powiatowego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Rydułtowach i Wodzisławiu Śląskim informuje, że do ww. postępowania wpłynęły następujące pytania:

1. Prosimy o udostępnienie dokumentacji projektowej w zakresie konstrukcji wsporczych pod centralę i agregat wody lodowej.

Odpowiedź: Podstawą przygotowania oferty jest zamieszczony przedmiar. Inwestor posiada projekt budowlany, który w sposób skrócony opisuje sposób zabudowania central. Z uwagi na możliwość zastosowania dowolnych central o przyjętych parametrach Oferent powinien przyjąć kształt konstrukcji wsporczej dostosowanej do przyjętych urządzeń.

2. Prosimy o udostępnienie dokumentacji projektowej dotyczącej zmiany doboru agregatu wody lodowej na inne rozszerzone zakresy temperaturowe.

Odpowiedź: Podstawą przygotowania oferty jest zamieszczony przedmiar oraz podane w odpowiedziach dane dotyczące parametrów temperaturowych. Dokumentacja projektowa jest dostępna w siedzibie zamawiającego.

3. Informacja o karcie doboru centrali wentylacyjnej: Karta doboru urządzenia stanowi załącznik do projektu technicznego w którym projektant dokonał doboru urządzenia dla założonego zadania. Karta doboru jest tylko i wyłącznie materiałem pomocniczym dla celów złożenia oferty. Dopuszczamy zastosowanie dowolnego urządzenia o podanych parametrach. Założenia projektowe zakładały występowanie w okresie letnim temperatur zewnętrznych powyżej 32 stopni Celsjusza i możliwość schłodzenia temperatur w pomieszczeniu do temperatury 19 stopni Celsjusza.

Z poważaniem