

Powiatowy Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej
w Rydułtowach i Wodzisławiu Śląskim
z siedzibą w Wodzisławiu Śląskim
ul. 26 Marca 51 44-300 Wodzisław Śląski

Wodzisław Śląski 20.03.2020

L.dz. TP /20

**Wykonawcy biorący udział w postępowaniu
Dostawa i montaż wentylacji mechanicznej dla zadania
„Modernizacja Bloku Operacyjnego na IV piętrze
Szpitala w Wodzisławiu Śląskim
wraz z wykonaniem wentylacji łącznie
z Traktem porodowym”
Sprawa 8/Zp/2020**

Dyrekcja Powiatowego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Rydułtowach i Wodzisławiu Śląskim informuje, że do ww. postępowania wpłynęły następujące pytania:

1. W odpowiedzi do naszego pytania jako by karta była jedynie elementem pomocniczym proszę o informację czy centrala może być w wykonaniu sanitarnym z materiału w postaci blachy ocynkowanej emaliowanej. Zapis dotyczący wykonania ze stali nierdzewnej deklasyfikuje konkurencje. Czy centrala może mieć inne wymiary niż wymiary wskazane w karcie produktu?

Odpowiedź: Centrala ma być wykonana w wykonaniu sanitarnym. Z uwagi na zabudowanie konstrukcji na otwartej przestrzeni na dachu budynku i narażenie jej na działanie warunków zewnętrznych nie dopuszczamy wykonania obudowy z blach ocynkowanych emaliowanych. Centrala może mieć inne wymiary niż określone w stanowiącej załącznik do projektu karcie doboru.

Z poważaniem