



Powiatowy Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej
w Rydułtowach i Wodzisławiu Śląskim
z siedzibą w Wodzisławiu Śląskim
Wodzisław Śl., dn. 22 maja 2024 roku
27 MAJ 2024

Komendant Powiatowy
Państwowej Straży Pożarnej
w Wodzisławiu Śl.

wpłynęło dnia
data 2024
do wiadomości

DIRECTOR
dr Cezary Tomiczek

PZ.52800.4.4.2024.PT

DECYZJA Nr 75

Na podstawie art. 26 ust. 1 pkt. 1 ustawy z dnia 24 sierpnia 1991 r. o Państwowej Straży Pożarnej (Dz. U. z 2024 r., poz. 127 z późn. zm. – zwanej dalej ustawą o PSP) i art. 104 § 1 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. – Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2024 r. poz. 572 – zwanej dalej k.p.a.)

nakazuję

**Powiatowemu Publicznemu Zakładowi Opieki
Zdrowotnej w Rydułtowach i Wodzisławiu Śląskim
z siedzibą w Wodzisławiu Śląskim,
ul. 26 Marca 51, 44-300 Wodzisław Śl.**

**wykonanie następujących obowiązków w pawilonie głównym szpitala w Wodzisławiu
Śl. przy ul. 26 Marca 51:**

Obowiązek nr 1:

Wykonać przegląd techniczny i czynności konserwacyjne instalacji systemu sygnalizacji pożarowej.

Podstawa prawna obowiązku:

- art. 4 ust. 1 pkt. 3 i 4 ustawy o ochronie przeciwpożarowej z dnia 24 sierpnia 1991 r. (Dz. U. z 2024 r. poz. 275), zwanej dalej ustawą o ochronie przeciwpożarowej;
- § 3 ust. 2 i 3, § 4 ust. 2 pkt. 1 rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 7 czerwca 2010r. w sprawie ochrony przeciwpożarowej budynków, innych obiektów budowlanych i terenów (Dz. U. z 2023r., poz. 822), zwanego dalej rozporządzeniem w sprawie ochrony przeciwpożarowej budynków.

Termin wykonania obowiązku nr 1 ustaliam na: 30.06.2024r.

Obowiązek nr 2:

Doprowadzić do pełnej sprawności technicznej i funkcjonalnej hydrant wewnętrzny na byłym oddziale COVID.

Podstawa prawna obowiązku:

- art. 4 ust. 1 pkt. 3 i 4 ustawy o ochronie przeciwpożarowej;
- § 3 ust. 2 i 3, § 4 ust. 2 pkt. 1 rozporządzenia w sprawie ochrony przeciwpożarowej budynków.

Termin wykonania obowiązku nr 2 ustalam na: 30.08.2023r.

Obowiązek nr 3:

- 1) Wyposażyć pawilon główny szpitala w przeciwpożarowy wyłącznik prądu, odcinający dopływ prądu do wszystkich obwodów, z wyjątkiem obwodów zasilających instalacje i urządzenia, których funkcjonowanie jest niezbędne podczas pożaru
- 2) obowiązek o którym mowa w pkt 1 należy wykonać zgodnie z projektem uzgodnionym z rzeczoznawcą ds. zabezpieczeń przeciwpożarowych, a warunkiem dopuszczenia do użytkowania urządzenia przeciwpożarowego jest przeprowadzenie prób i badań, potwierdzających prawidłowość działania.

Podstawy prawne obowiązków:

- art. 4 ust. 1 pkt. 1, 2 i 5 *ustawy o ochronie przeciwpożarowej*
- § 3 ust. 1, § 4 ust. 2 pkt. 2 *rozporządzenia w sprawie ochrony przeciwpożarowej budynków.*

Termin wykonania obowiązku nr 3 ustalam na: 30.11.2024r.

Obowiązek nr 4:

Zapewnić możliwość natychmiastowego otwarcia drzwi ewakuacyjnych na parterze oddziału Neurologicznego

Podstawa prawna obowiązku:

- art. 4 ust. 1 pkt. 1, 4 i 5 *ustawy o ochronie przeciwpożarowej;*
- § 4 ust. 1 pkt. 14 *rozporządzenia w sprawie ochrony przeciwpożarowej budynków.*

Na podstawie art. 108 § 1 k.p.a. nadaję rygor natychmiastowej wykonalności obowiązkowi nr 4.

Obowiązek nr 5:

Doprowadzić do pełnej sprawności drzwi przeciwpożarowe na klatkach schodowych tak, aby mogły zamykać się samoczynnie.

Podstawa prawna obowiązku:

- art. 4 ust. 1 pkt. 1, 4 i 5 *ustawy o ochronie przeciwpożarowej;*
- § 4 ust. 1 pkt. 2 *rozporządzenia w sprawie ochrony przeciwpożarowej budynków.*

Termin wykonania obowiązku nr 5 ustalam na: 30.08.2024r.

Obowiązek nr 6:

Przeprowadzić praktyczne sprawdzenie organizacji oraz warunków ewakuacji z całego obiektu.

Podstawa prawna obowiązku:

- art. 4 ust. 1 pkt. 6 i 7 *ustawy o ochronie przeciwpożarowej*;
- § 17 ust.1 i 3 *rozporządzenia w sprawie ochrony przeciwpożarowej budynków*.

Termin wykonania obowiązku nr 6 ustalam na: 30.08.2024r.

Obowiązek nr 7:

Zapewnić możliwość natychmiastowego użycia hydrantów wewnętrznych na niskim parterze, parterze oraz piętrach 2,3 i 4 w pawilonie głównym szpitala.

Podstawa prawna obowiązku:

- art. 4 ust. 1 pkt. 1 *ustawy o ochronie przeciwpożarowej*;
- § 4 ust. 1 pkt. 18 lit a *rozporządzenia w sprawie ochrony przeciwpożarowej budynków*.

Na podstawie art. 108 § 1 k.p.a. nadaję rygor natychmiastowej wykonalności obowiązku nr 7.

Obowiązek nr 8:

Oznakować wszystkie urządzenia przeciwpożarowe znakami zgodnymi z Polskimi Normami m.in. przyciski ROP, hydranty wewnętrzne.

Podstawa prawna obowiązku:

- art. 4 ust. 1 pkt. 4 i 5 *ustawy o ochronie przeciwpożarowej*;
- § 4 ust. 2 pkt. 4 lit. b *rozporządzenia w sprawie ochrony przeciwpożarowej budynków*.

Termin wykonania obowiązku nr 8 ustalam na: 30.08.2024r.

Uzasadnienie

W dniach 27-29.03.2024r. na podstawie upoważnienia z dnia 15.03.2024r. znak PZ.52800.4.1.2024.PT Komendanta Powiatowego Państwowej Straży Pożarnej w Wodzisławiu Śl. w pawilonie głównym szpitala w Wodzisławiu Śląskim przy ul. 26 Marca 51 funkcjonariusze Komendy Powiatowej PSP w Wodzisławiu Śl. przeprowadzili czynności kontrolno-rozpoznawcze, z których sporządzili protokół z dnia 29.03.2024r. znak PZ.52800.4.2.2024.SB. Protokół został podpisany przez upoważnionego przedstawiciela PPZOZ w Rydułtowach i Wodzisławiu Śląskim z siedzibą w Wodzisławiu Śląskim kierownika [REDAKTED] która podpisała go bez wnoszenia zastrzeżeń.

Budynek zaklasyfikowany jest do kategorii zagrożenia życia ludzi – ZLII, w którym funkcjonuje 168 łóżek dla pacjentów.

Przedmiotowy budynek składa się z dwóch części: wysokiej i niskiej. Maksymalna wysokość budynku – cz. wysokiej wynosi 20,4 m. Liczba klatek schodowych – 3 (w cz. wysokiej).

Stan faktyczny w kontrolowanym budynku w zakresie stwierdzonych nieprawidłowości był następujący:

Ad Obowiązek 1

W trakcie z czynności kontrolno-rozpoznawczych przeprowadzonych w pawilonie głównym szpitala w Wodzisławiu Śląskim ustalono, że nie przedstawiono protokołów potwierdzających przeprowadzenie przeglądów technicznych i konserwacji Systemu Sygnalizacji Pożaru.

System Sygnalizacji Pożarowej, zgodnie z definicją zawarta w § 2 ust. 1 pkt. 9 rozporządzenia w sprawie ochrony przeciwpożarowej budynków, jest urządzeniem przeciwpożarowym. Użytkowanie urządzeń przeciwpożarowych nie poddawanych przeglądom technicznym i czynnościom konserwacyjnym, stanowi naruszenie art. 4 ust. 1 pkt 3 *ustawy o ochronie przeciwpożarowej*, gdzie właściciel budynku, obiektu budowlanego lub terenu, zapewniając ich ochronę przeciwpożarową, jest obowiązany zapewnić konserwację oraz naprawy urządzeń przeciwpożarowych i gaśnic w sposób gwarantujący ich sprawne i niezawodne funkcjonowanie.

Zgodnie z § 4 ust. 2 *rozporządzenia w sprawie ochrony przeciwpożarowej budynków*, właściciele, zarządcy lub użytkownicy budynków oraz placów składowych i wiat, z wyjątkiem budynków mieszkalnych jednorodzinnych, utrzymują urządzenia przeciwpożarowe w stanie pełnej sprawności technicznej i funkcjonalnej. Zgodnie z § 3 tego rozporządzenia przeglądy techniczne i czynności konserwacyjne powinny być przeprowadzane w okresach ustalonych przez producenta, zgodnie z dokumentacją techniczno – ruchową i Polskimi Normami, nie rzadziej jednak niż raz w roku. Brak wymaganych przeglądów i konserwacji instalacji nie daje gwarancji prawidłowego jej funkcjonowania i może uniemożliwić szybkie wykrycie i przekazywanie informacji o występującym zagrożeniu. W przypadku powstania pożaru lub innego miejscowego zagrożenia, stan taki może opóźnić czas podjęcia skutecznych działań gaśniczych oraz ewakuację, tym samym opóźnić sprawne opuszczenie obiektu przez osoby w nim przebywające, jeszcze we wczesnej fazie rozwoju pożaru, kiedy to bezpieczna ewakuacja jest jeszcze możliwa.

Ad Obowiązek 2

Podczas czynności kontrolno-rozpoznawczych ustalono, iż hydrant wewnętrzny na byłym oddziale covidowym jest niesprawny technicznie.

Użytkowanie urządzeń przeciwpożarowych nie poddawanych przeglądom technicznym i czynnościom konserwacyjnym, stanowi naruszenie art. 4 ust. 1 pkt 3 *ustawy o ochronie przeciwpożarowej*, gdzie właściciel budynku, obiektu budowlanego lub terenu, zapewniając ich ochronę przeciwpożarową, jest obowiązany zapewnić konserwację oraz naprawy urządzeń przeciwpożarowych i gaśnic w sposób gwarantujący ich sprawne i niezawodne funkcjonowanie.

Zgodnie z *rozporządzeniem w sprawie ochrony przeciwpożarowej budynków* właściciele, zarządcy lub użytkownicy budynków oraz placów składowych i wiat, z wyjątkiem budynków mieszkalnych jednorodzinnych, utrzymują urządzenia przeciwpożarowe i gaśnice w stanie pełnej sprawności technicznej i funkcjonalnej a przeglądy techniczne i czynności konserwacyjne powinny być przeprowadzane w okresach ustalonych przez producenta, nie rzadziej jednak niż raz w roku.

Nieskuteczna instalacja hydrantowa (w zakresie wydajności i ciśnienia) może w znacznym stopniu wydłużyć czas do podjęcia skutecznych działań gaśniczych.

Ad Obowiązek 3

Przeciwpożarowy wyłącznik prądu jest elementem instalacji elektrycznej, jednak ponieważ służy do zabezpieczenia instalacji użytkowych w trakcie pożaru lub innego zagrożenia, jest również utożsamiany z urządzeniem przeciwpożarowym i jako taki wpisany został w definicję § 2 ust. 1 pkt. 9 *rozporządzenia w sprawie ochrony przeciwpożarowej budynków*. Służy on do wyłączenia napięcia w chronionym obiekcie lub jednej ze stref pożarowych, we wszystkich obwodach z wyłączeniem tych instalacji, których funkcjonowanie w czasie pożaru jest konieczne. Przeciwpożarowy wyłącznik prądu powinien być instalowany w pobliżu wejścia do budynku lub, jeśli jest to konieczne w pobliżu np. rozdzielni. Przeprowadzone czynności wykazały, że skontrolowany budynek nie został wyposażony w przeciwpożarowy wyłącznik prądu. Wymóg zastosowania przeciwpożarowego wyłącznika prądu wynika z § 4 ust. 2 pkt. 2 *rozporządzenia w sprawie ochrony przeciwpożarowej budynków*

i zgodnie z § 183 ust. 2. *warunków technicznych* dotyczy wszystkich obiektów o kubaturze powyżej 1000 m³.

Z uwagi na fakt, że budynek posiada kubaturę przekraczającą powyższą wartość, powinien zostać wyposażony w przeciwpożarowy wyłącznik prądu. Brak przeciwpożarowego wyłącznika prądu w przypadku wystąpienia zagrożenia pożarowego może opóźnić podjęcie bezpiecznych i skutecznych działań ratowniczo-gaśniczych przez jednostki ochrony przeciwpożarowej, co w konsekwencji może stworzyć zagrożenie dla zdrowia i bezpieczeństwa osób mogących przebywać w budynku.

Jednocześnie z uwagi, że przeciwpożarowy wyłącznik prądu jest urządzeniem przeciwpożarowym, zgodnie z § 3 ust. 1 *rozporządzenia w sprawie ochrony przeciwpożarowej budynków*, jako urządzenie przeciwpożarowe powinien być wykonany zgodnie z projektem uzgodnionym przez rzeczoznawcę ds. zabezpieczeń przeciwpożarowych, a warunkiem dopuszczenia do jego użytkowania jest przeprowadzenie odpowiednich dla danego urządzenia prób i badań potwierdzających prawidłowość działania.

Ad Obowiązek 4

W trakcie z czynności kontrolno-rozpoznawczych przeprowadzonych na parterze oddziału neurologicznego ustalono, że drzwi stanowiące wyjście ewakuacyjne są zamknięte w sposób uniemożliwiający na ich natychmiastowe otwarcie w przypadku pożaru lub innego zagrożenia.

Ponieważ powyższa nieprawidłowość przekłada się bezpośrednio na bezpieczeństwo użytkownika obiektu, należy zapewnić możliwość natychmiastowego otwarcia wszystkich drzwi przeznaczonych do ewakuacji osób przebywających w obiekcie, co za tym idzie konieczne jest takie wykonanie zamknięć drzwi ewakuacyjnych, a także innych zamknięć oraz drzwi znajdujących się na drodze ewakuacyjnej, aby możliwe było ich natychmiastowe użycie.

Powyższe wynika bezpośrednio z § 4 ust. 1 pkt 14 *rozporządzenia w sprawie ochrony przeciwpożarowej budynków*, którego Przepis wskazują, że zamykanie drzwi ewakuacyjnych w sposób uniemożliwiający ich natychmiastowe użycie w przypadku pożaru lub innego zagrożenia powodującego konieczność ewakuacji jest zabronione, tym samym nie można odnieść się pozytywnie do stanu faktycznego funkcjonującego w skontrolowanym obiekcie.

Jednym, z podstawowych obowiązków właściciela obiektu z zakresu bezpieczeństwa i ewakuacji jest zapewnienie z każdego miejsca przeznaczonego na pobyt ludzi, możliwości szybkiego i bezpiecznego opuszczenia strefy zagrożonej lub objętej pożarem.

Uwzględniając naruszenie wymagań o których mowa powyżej, należało uznać, że występujący stan może stworzyć zagrożenie życia ludzi na wypadek wybuchu pożaru w obrębie kontrolowanego budynku. Tym samym decyzji ze względu na ochronę zdrowia i życia ludzkiego, zgodnie z zapisami art. 108 § 1 k.p.a., nadaję rygor natychmiastowej wykonalności.

Ad Obowiązek 5

Ustalenia z czynności kontrolno-rozpoznawczych wykazały, że drzwi przeciwpożarowe na klatkach schodowych nie zamykają się samoczynnie.

W sposób jednoznaczny odnosi się to do możliwości swobodnego rozwoju i rozprzestrzeniania się pożaru po obiekcie. Zgodnie z § 4 ust. 1 pkt 2 *rozporządzenia w sprawie ochrony przeciwpożarowej budynków*, urządzenia, do jakich zalicza się drzwi przeciwpożarowe będące przedmiotem decyzji, powinny być utrzymywane w pełnej sprawności technicznej i funkcjonalnej. W związku z powyższym, konieczne jest przeprowadzenie czynności mających na celu usunięcie nieprawidłowości, wliczając to wymianę poszczególnych ich elementów lub całych drzwi.

Zgodnie z powyższym, zasadne jest nałożenie obowiązku, określonego w sentencji decyzji, nakazującego doprowadzenie stanu technicznego drzwi przeciwpożarowych do pełnej sprawności technicznej i funkcjonalnej.

Ad Obowiązek 6

Podczas czynności kontrolno-rozpoznawczych nie przedstawiono dokumentów potwierdzających przeprowadzenie praktycznego sprawdzenia organizacji oraz warunków ewakuacji z budynku.

Zgodnie z art. 4 ust. 1 pkt. 6 ustawy o ochronie przeciwpożarowej właściciel budynku, obiektu budowlanego lub terenu, zapewniając ich ochronę przeciwpożarową, jest zobowiązany do „zapoznania pracowników z przepisami przeciwpożarowymi”, natomiast art. 4 ust. 1 pkt. 7 nakazuje „ustalić sposoby postępowania na wypadek powstania pożaru, klęski żywiołowej lub innego miejscowego zagrożenia”.

Forma zapoznania powinna zapewnić rzeczywiste przekazanie pracownikom niezbędnej wiedzy w zakresie ochrony przeciwpożarowej, dotyczącej: zapobiegania pożarom w miejscu pracy oraz postępowania na wypadek zdarzeń niebezpiecznych. W wyniku tego pracownik powinien znać zasady przestrzegania przepisów w związku z użytkowaniem instalacji elektrycznych, piorunochronnych, dymowych, wentylacyjnych, technologicznych, wyposażania obiektów w sprzęt gaśniczy, używania sprzętu podczas prowadzenia działań gaśniczych, postępowania na wypadek powstania pożaru lub miejscowego zagrożenia, postępowania podczas prowadzenia działań gaśniczych. Szkolenia lub też inne formy zapoznawania pracowników z przepisami przeciwpożarowymi powinny zapewnić zaznajomienie się pracownika z przedmiotowymi przepisami przed podjęciem przez niego pracy oraz być powtarzane okresowo, z częstotliwością przyjętą w ramach funkcjonującego w danej instytucji systemu zarządzania bezpieczeństwem, w tym określoną w Instrukcji Bezpieczeństwa Pożarowego, zapewniającą ciągłość utrzymania odpowiedniego poziomu przygotowania personelu w zakresie zapobiegania zagrożeniom oraz właściwego zachowywania się na wypadek ich wystąpienia.

Potwierdzeniem tej wiedzy jest przeprowadzenie co najmniej raz na 2 lata praktycznego sprawdzenia organizacji oraz warunków ewakuacji zgodnie z obowiązkiem wynikającym z § 17 ust. 1 rozporządzenia w sprawie ochrony przeciwpożarowej budynków. Zgodnie z § 17 ust. 3 rozporządzenia w sprawie ochrony przeciwpożarowej budynków w przypadku obiektu zawierającego strefę pożarową zakwalifikowaną do kategorii zagrożenia ludzi ZLII zakres i obszar budynku objęty praktycznym sprawdzeniem organizacji i warunków ewakuacji musi być uzgodniony z właściwym miejscowo komendantem powiatowym Państwowej Straży Pożarnej. Ponadto zgodnie z § 17 ust. 4 rozporządzenia w sprawie ochrony przeciwpożarowej budynków należy powiadomić komendanta powiatowego Państwowej Straży Pożarnej o terminie przeprowadzenia ww. działań nie później niż na tydzień przed ich przeprowadzeniem.

Ad Obowiązek 7

W trakcie czynności kontrolno-rozpoznawczych ustalono, że część szafek hydrantowych jest zastawiona bądź nie została wyposażona w kluczyki. Tym samym stwierdzono, że został ograniczony dostęp do hydrantów wewnętrznych, gdyż nie można ich wykorzystać w sposób natychmiastowy.

Zgodnie z § 4 ust. 1 pkt 18 lit. a *rozporządzenia w sprawie ochrony przeciwpożarowej budynków*, w obiektach oraz na terenach przyległych zabronione jest wykonywanie czynności, które mogą spowodować pożar jego rozprzestrzenianie się, utrudnić prowadzenie działań ratowniczych lub ewakuacji, w tym ograniczanie lub uniemożliwianie dostępu do urządzeń przeciwpożarowych i gaśnic.

Brak natychmiastowego dostępu do hydrantów wewnętrznych może spowodować opóźnienie w podjęciu działań gaśniczych, przez użytkowników obiektu, w pierwszej fazie trwania pożaru. Tym samym pożar może się rozprzestrzenić w sposób stwarzający realne zagrożenia dla życia i zdrowia ludzi.

Uwzględniając naruszenie wymagań o których mowa powyżej, należało uznać, że występujący stan stwarza realne zagrożenie pożarowe, w obrębie analizowanego budynku. Tym samym decyzji ze względu na ochronę zdrowia i życia ludzkiego, zgodnie z zapisami art. 108 § 1 k.p.a., nadaję rygor natychmiastowej wykonalności.

Ad Obowiązek 8

Jednym, z podstawowych obowiązków właściciela obiektu z zakresu bezpieczeństwa pożarowego jest oznakowanie, znakami zgodnymi z Polskimi Normami miejsca usytuowania urządzeń przeciwpożarowych. Nakazuje to § 4 ust. 2 pkt. 4 lit. b *rozporządzenia w sprawie ochrony przeciwpożarowej budynków*.

Właściwe oznakowanie urządzeń przeciwpożarowych może przyczynić się do szybszego ich uruchomienia i przyspieszenia podjęcie odpowiednich działań gaśniczo-ratowniczych.

W związku z ujawnieniem ww. naruszeń pismem z dnia 16.04.2024r. nr PZ.52800.4.3.2024.SB zawiadomiono PPZOZ w Rydułtowach i Wodzisławiu Śląskim z siedzibą w Wodzisławiu Śląskim o wszczęciu postępowania administracyjnego z urzędu w sprawie nakazania ich usunięcia.

Ponadto informuję, że określając terminy realizacji obowiązków w decyzji oraz uzależniając te terminy od ostateczności decyzji, kierowano się zasadą trwałości decyzji. Decyzja staje się ostateczna w następujących przypadkach:

1. po upływie terminu na złożenie odwołania, gdy odwołanie nie zostało złożone,
2. z dniem doręczenia organowi oświadczenia o zrzeczeniu się prawa do wniesienia odwołania przez ostatnią ze stron postępowania,
3. w dniu doręczenia decyzji wydanej przez organ II instancji w postępowaniu odwoławczym.

Zgodnie z art. 4 ust. 1 pkt 1 tej ustawy zapewnienie ochrony przeciwpożarowej budynku (obiektu budowlanego, terenu) spoczywa przede wszystkim na jego właścicielu, jednak z godnie z art. 4 ust. 1a tej ustawy odpowiedzialność za realizację obowiązków z zakresu ochrony przeciwpożarowej, stosownie do obowiązków i zadań powierzonych w odniesieniu do budynku (obiektu budowlanego lub terenu), przejmuje – w całości lub w części – ich zarządca lub użytkownik, na podstawie zawartej umowy cywilnoprawnej ustanawiającej zarząd lub użytkowanie. W przypadku gdy umowa taka nie została zawarta, odpowiedzialność za realizację obowiązków z zakresu ochrony przeciwpożarowej spoczywa na faktycznie władającym budynkiem, obiektem budowlanym lub terenem.

Mając powyższe na uwadze postanowiono jak w sentencji

Pouczenie

Zgodnie z art. 127 § 1 i 2 i art. 129 § 1 i 2 k.p.a. w związku z art. 27 ustawy o PSP od niniejszej decyzji służy stronie odwołanie do Śląskiego Komendanta Wojewódzkiego Państwowej Straży Pożarnej za pośrednictwem Komendanta Powiatowego Państwowej Straży Pożarnej w Wodzisławiu Śl., 44-300 Wodzisław Śl. ul. Pszowska 68, w terminie 14 dni od dnia jej doręczenia.

Na podstawie art. 127a k.p.a. w trakcie biegu terminu do wniesienia odwołania strona może zrzec się prawa do jego wniesienia wobec organu administracji publicznej, który wydał decyzję. Z dniem doręczenia tu. organowi oświadczenia o zrzeczeniu się prawa do wniesienia odwołania przez stronę postępowania, niniejsza decyzja staje się ostateczna i prawomocna, a strona nie może złożyć skargi do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego.

Oświadczenie o zrzeczeniu się prawa do wniesienia odwołania wywiera skutek tylko wtedy, gdy zostanie przez stronę złożone w terminie 14 dni od dnia doręczenia decyzji.

Nie jest możliwe skuteczne cofnięcie oświadczenia o zrzeczeniu się prawa do wniesienia odwołania po upływie ww. terminu.



KOMENDANT POWIATOWY
Państwowej Straży Pożarnej
w Wodzisławiu Śląskim
st. bryg. mgr inż. Jacek Filas

Otrzymują:

1. Powiatowemu Publicznemu Zakładowi Opieki Zdrowotnej
w Rydułtowach i Wodzisławiu Śląskim z siedzibą w Wodzisławiu Śląskim,
ul. 26 Marca 51, 44-300 Wodzisław Śl.- 1 egz. (ZPO)
2. PZ a/a – 1 egz.
3. PKO a/a – 1 egz.